

## **Brennzentrale in Iserlohn: Feuerwehr kämpft gegen Rauchentwicklung**

Brennende Absauganlage in Iserlohn: Feuerwehrkräfte löschen Brand und sichern die Produktionshalle. 27 Einsatzkräfte vor Ort.

*Iserlohn (ots)*

### **Frühmorgen-Feuerwehreinsatz in einer Metallfirma**

In den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs, gegen 5:30 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einer metallverarbeitenden Firma an der Untergrüner Straße gerufen. Eine brennende Absauganlage sorgte für eine starke Rauchentwicklung über dem Firmenkomples, was sofortige Maßnahmen erforderte. Die Situation stellt nicht nur eine Gefahr für die Angestellten dar, sondern wirft auch ein Licht auf die Sicherheitsvorkehrungen in der Industrie.

### **Reaktion der Feuerwehr**

Die alarmierten Einheiten, darunter die Berufsfeuerwehr sowie die Löschgruppen Ober- und Untergrüne, trafen umgehend am Einsatzort ein. Die Erkundung des Brandes offenbarte stark verrauchte Produktionshallen mit einem Feuer in der Absauganlage. Um eine Überprüfung und den Abzug des Rauches zu gewährleisten, öffneten die Feuerwehrleute die Hallentore. Zudem kam eine Wärmebildkamera zum Einsatz, um die Brandstelle besser einzuschätzen. Der Einsatz der Feuerwehr

war von einer bemerkenswerten Teamarbeit geprägt, da die Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz arbeiteten.

## **Herausforderungen und Lösungsansätze**

Eine der größten Herausforderungen stellte die Entfernung der verformten Kassetten aus der Filterkammer dar, welche aufgrund der hohen Temperaturen praktisch unzugänglich wurde. Deshalb wurden nacheinander fünf Trupps eingesetzt, um diese gefährliche Aufgabe sicher zu bewältigen. Nach etwa zweieinhalb Stunden konnte die Gefahr letztlich gebannt werden, und es wurde sichergestellt, dass die Anlage vollständig abgekühlt war.

## **Einfluss auf die Anwohner und den Verkehr**

Insgesamt waren rund 27 Feuerwehrkräfte bis etwa 8:30 Uhr im Einsatz, was währenddessen zu leichten Behinderungen des Verkehrs auf der Untergrüner Straße führte. Solche Einsätze verdeutlichen die Notwendigkeit einer gut ausgebildeten Feuerwehr und stabiler Brandschutzmaßnahmen in der Industrie, nicht nur zum Schutz der Mitarbeiter, sondern auch zur Minimierung der Auswirkungen auf die Gemeinde.

## **Fazit**

Der Einsatz zeigt die Wachsamkeit und Effizienz der Feuerwehr an einem frühen Morgen, als das schnelle Handeln unerlässlich war. Die Ereignisse betonen die Wichtigkeit von präventiven Maßnahmen in Betrieben, um solche gefährlichen Situationen zu vermeiden. In Zeiten erheblicher feuertechnischer Herausforderungen ist es entscheidend, die Sicherheitsprotokolle weiterhin zu schärfen und regelmäßige Übungen durchzuführen.

**Besuchen Sie uns auf: [n-ag.de](https://n-ag.de)**